

RYSUNEK ZAMIENNY



Instalacje ciepła technologicznego:
- wspólna DN 32
- do nagrzewnicy o mocy Qg = 24,0 kW - DN 32
- do nagrzewnicy o mocy Qg = 3,0 kW - DN 15

| | | | |
|--|---------------------------------|--|---|
|  PRACOWNIA PROJEKTOWA | | ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA SYNAGOGI NA CELE KULTURALNO-OŚWIATOWE | |
| PALIGA Pracownia Projektowa Makowskiego ul. Rybkowa 2/12 tel. 695-65-65-44 e-mail: biuro@paliga.com.pl www.paliga.com.pl | | INWESTOR: Gmina Koronowo ul. Plac Zwycięstwa 1 86-010 Koronowo | LOKALIZACJA: ul. Sienkiewicza 2 dz. nr: 862/10, 1600 branża: SANITARNA rejestr |
| FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIENI | PODPIS |
| PROJ. | mgr inż. Zbigniew Przekwas | KUP/0141/POOS/06 | 06.2015r. |
| SPR. | mgr inż. Wojciech Kabaciński | KUP/0173/PWOS/09 | 06.2015r. |
| OPR. | | | |
| RZUT PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO wentylacja mechaniczna | | skala 1:50 | 6 |