


RYSUNEK ZAMIENNY



Układ sieci TT
Ochrona od porażień:
szybkie wyłączenie zasilania
z zastosowaniem wyłącznika
różnicowo- prądowego

- Legenda:**

 - gniazdo wtyczkowe jednofazowe, trójfazowe podtynkowe z kolkiem uziemiającym,
 - łącznik jednobiegunowy pojedynczy
 - łącznik jednobiegunowy grupowy
 - łącznik jednobiegunowy schodowy
 - przycisk p.poż z szybką na ścianie W45
 - oprawa ewakuacyjna Ontec S E1 E1P 101 M AT 1h - 8 szt.
 - oprawa ewakuacyjna Ontec S E 1 E1P 101M COLD AT 1h - 4 szt.
 - oprawa ICE CUBE 2 LED - 6 szt.
 - oprawa ARGUS WALL 2 - 6 szt.
- oprawa PICO R1 LED p/t ED 1000lm/840 IP65 36st. bia ły - 19 szt.
 - oprawa RAYLUX LB LED 1235 ED 460lm/840opal IP20 bia ły - 8 szt.
 - oprawa LUGSTAR LB LED n/t ED 3000lm/830 IP 44 70st. - 7 szt.
 - oprawa TINO LB LED 2000lm/830 40st. bia ły - 8 szt.
 - oprawa TINO LB LED 2000lm/830 20st. biały - 14 szt.
 - oprawa ARGUS ONE LED 2400zw ED 230V/50Hz 8800lm/830 PLX szary - 10 szt.
 - oprawa ARGUS ONE LED 1200 zw ED 230V/50Hz 4400lm/830 PLX szary - 3 szt.
 - oprawa awaryjna ITECH_3W_ST_AT DATA 1 h - 3 szt.
 - oprawa awaryjna ITECH_9W_ST_AT DATA 1h - 2 szt.
 - oprawa MODENA 620 LED ED 12x1W - 4 szt.
 - oprawa RUNA LED 150 ED 9x1 W white 3000K IP 10 st. czarny -7 szt.
 - oprawa RUNA LED 150 ED 9x1 W white 3000K IP 22 st. czarny - 3 szt.

osprzęt instalacyjny LEGRAND NILOE kolor beż

 PRACOWNIA PROJEKTOWA		ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA SYNAGOGI NA CELE KULTURALNO-OŚWIATOWE		
		INWESTOR:	LOKALIZACJA:	stadium P.W.
PALIGA Pracownia Projektowa Mąkowsko, ul. Rybkowo 2/12 tel. 695-65-65-44 e-mail: biuro@paliga.com.pl www.paliga.com.pl		Gmina Koronowo ul. Plac Zwycięstwa 1 86-010 Koronowo	Ul. Sienkiewicza 2 dz. nr: 862/10, 1600	branża ELEKTR.
				rejestr
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIŚ	DATA
PROJ.	Wacław Nowicki	UAN-KZ-7210/ 431-88		06.2015
SPR.	inż. Ignacy Skonieczny	NB-W-7210 /71/78		06.2015
OPR.	mgr inż. Jacek Nowicki			06.2015
RZUT PRZYZIEMIA			skala 1:100	E/1