


Układ sieci TT
Ochrona od porażeń:
szybkie wyłączenie zasilania
z zastosowaniem wyłącznika
różnicowo- prądowego

W przestrzeni poddasza
nieużytkowego zamontować
4 oprawy RAYLUX LB LED z
włącznikiem przy wejściu na
poddasze



















- 



-
-  Aw
 
- zt.
 

- oprawa PICO R1 LED p/t ED 1000lm/840 IP65 36st. bia ły - 19 szt.
- oprawa RAYLUX LB LED 1235 ED 460lm/840opal IP20 bia ły - 8 szt.
- oprawa LUGSTAR LB LED n/t ED 3000lm/830 IP 44 70st. - 7 szt.
- oprawa TINO LB LED 2000lm/830 40st. bia ły - 8 szt.
- oprawa TINO LB LED 2000lm/830 20st. bia ły
- 14 szt.
- oprawa ARGUS ONE LED 2400zw ED 230V/50Hz 8800lm/830 PLX szary - 10 szt.
- oprawa ARGUS ONE LED 1200 zw ED 230V/50Hz 4400lm/830 PLX szary
- 3 szt.
- oprawa awaryjna iTECH_3W_ST_AT DATA 1 h - 3 szt.
- oprawa awaryjna iTECH_9W_ST_AT DATA 1h - 2 szt.
- oprawa MODENA 620 LED ED 12x1W - 4 szt.
- oprawa RUNA LED 150 ED 9x1 W white 3000K IP 10 st. czarny -7 szt.
- oprawa RUNA LED 150 ED 9x1 W white 3000K IP 22 st. czarny - 3 szt.

osprzęt instalacyjny LEGRAND NILOE kolor beż

 paliga PRACOWNIA PROJEKTOWA		ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA SYNAGOGI NA CELE KULTURALNO-OŚWIATOWE		
		INWESTOR:	LOKALIZACJA:	stadium P.W. branża ELEKTR. rejestr
PALIGA Pracownia Projektowa Młkowsko, ul. Rybkowo 2/12 tel. 695-65-65-44 e-mail: biuro@paliga.com.pl www.paliga.com.pl		Gmina Koronowo ul. Plac Zwycięstwa 1 86-010 Koronowo	Ul. Sienkiewicza 2 dz. nr: 862/10, 1600	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS	DATA
PROJ.	Wacław Nowicki	UAN-KZ-7210/ 431-88		06.2015
SPR.	inż. Ignacy Skonieczny	NB-W-7210 /71/78		06.2015
OPR.	mgr inż. Jacek Nowicki			06.2015
RZUT ANTRESOLI			skala 1:100	E/2